

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	ВУ/112 088.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации материалов, изделий,
работ и услуг в строительстве Научно-
исследовательского республиканского
унитарного предприятия по строительству
«Институт БелНИИС»



220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № ВУ/112 02.01. TP013 088.01 02958

Дата регистрации 05 июня 2025 г.

Действителен по 04 июня 2030 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Системные конвекторы»,
141351, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, деревня Жучки, дом 2Ж,
Российская Федерация.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Системные конвекторы»
место нахождения: 141351, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, деревня
Жучки, дом 2Ж, Российская Федерация; адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11,
Российская Федерация.

Продукция Приборы отопительные: радиаторы отопления стальные трубчатые
(колончатые) торговой марки «Теплофорт» в двухтрубном и трехтрубном исполнении,
с максимальным рабочим давлением до 1,6 МПа, изготавливаемые по ГОСТ 31311-2022
«Приборы отопительные. Технические условия».
Серийное производство.

код ОКПРБ – 25.21.1

код ТН ВЭД ЕАЭС – 7322

соответствует требованиям TP 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные
материалы и изделия. Безопасность», ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные.
Общие технические условия», п.п. 5.2, 5.3, 5.5.

Сертификат соответствия выдан на основании

- отчета об анализе состояния производства от 29.05.2025;
- протокола испытаний Лаборатории Сертификационных и Независимых Технических
Испытаний Общества с ограниченной ответственностью «СИНТИлаб», аттестат
аккредитации № ВУ/112 2.5176, от 04.06.2025 № 3378-1-25.

Генеральный директор

О.Н. Лешкевич

Эксперт-аудитор

Н.И. Шатилова

№ 0329611